

Il richiedente: **AUTOMOBILE CLUB ITALIA**  
VIA MARSALA 8 , 00185 ROMA RM  
Cod. Fiscale 00907501001

Codice cliente: **1000087030**

Codice domiciliazione: **840671200004493570**

### RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO



**Gas**

Documento numero 8003234593-00/000010  
Richiesta 1-686226911 del 06.09.2012

#### Dettagli del servizio

Servizio fornito in: VIA FAENTINA 121 G Piano 1 48123 RAVENNA (RA)

Condizioni applicate: Gas - Standard  
Tariffa Ambito ~~DOMESTICO~~ **NON DOMESTICO**

Tipo impianto  
Portata contatore (m<sup>3</sup>/h)  
Coefficiente altimetrico (M)  
Coefficiente termico PCS (MJ/sm<sup>3</sup>)  
Coeff. correzione volume contrattuale  
Superficie unit. servita (mq)  
Stagionalità  
Spese contrattuali

Riscaldamento esclusivo  
3,00  
Coefficiente C localit. 39014  
38,93  
1,00000  
300  
Riscaldamento indiv-central ZE-7gg  
25,00

Il sottoscritto richiede l'attivazione della fornitura ad Hera Comm s.r.l. secondo i termini previsti nella presente richiesta di attivazione servizio Gas e nell'allegato: "Condizioni generali di vendita del servizio Gas metano".

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente i seguenti articoli delle "Condizioni generali di fornitura del servizio Gas metano":

art. 3 - Decorrenze e durata del contratto, art. 4 - Recesso unilaterale -, art. 7 - Rilevazione dei consumi e modalità di calcolo -, art. 8 - Fatturazione e pagamenti, art. 9 - Morosità e sospensione della fornitura per ritardato pagamento -, art. 11 - Utilizzo del gas -, art. 12 - Consumi abusivi e sospensione della fornitura -, art. 13 - Distribuzione del gas naturale -, art. 14 - Irregolare funzionamento del gruppo di misura e ricostruzione di misura -, art. 15 - Modalità e tempi di sospensione della fornitura -, art. 16 - Risoluzione di diritto del contratto -, art.17 - Reclami -, art. 21 - Aggiornamento delle clausole contrattuali -, art. 22 - Disposizioni generali -.

Firma

Il Cliente (oppure Legale Rappresentante)

Firma

Il Cliente (oppure Legale Rappresentante)


#### MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per il trattamento dei dati riguardanti l'identificazione del Cliente, il domicilio presso il quale vuole che venga erogato il servizio, i dati riguardanti la documentazione relativa al pagamento e quelli riguardanti le informazioni di carattere tecnico necessarie all'attivazione del servizio (conferimento obbligatorio), il consenso non è richiesto a norma dell'art. 24 del D.Lgs. 196/2003. Si invita inoltre il Cliente a prendere visione dell'informativa allegata.



8003234593-00000010CGAS-90

COPIA PER IL CLIENTE



**COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI SARANNO .  
ATTIVATE LE FORNITURE** (Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004)

**Leggere attentamente quanto riportato sul retro del presente documento.**

Il sottoscritto AUTOMOBILE CLUB ITALIA Codice cliente 1000087030  
Residente in VIA MARSALA 8 - 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale

Rappresentato da (compilare se intestatario persona non fisica)  
DE MARINIS ANTONELLA in qualità di RESPONSABILE DISTRUTTORE

Intestatario delle forniture richieste per l'immobile ubicato in:  
VIA FAENTINA 121 G Piano 1 48123 RAVENNA (RA)

**DICHIARA CHE LE STESSE SI RIFERISCONO ALL'IMMOBILE COSI' IDENTIFICATO IN CATASTO**  
(Istruzioni per la compilazione sul retro)

**Ubicazione dell'Immobile**

Comune Amministrativo (per esteso)

Comune Catastale (compilare solo se diverso dal Comune Amministrativo)

**Compilare questa parte solo per gli immobili URBANI**

<input type="text" value="VIA FAENTINA"/>	<input type="text" value="121G"/>
(Via, Piazza, Corso, ecc.)	(Indirizzo)
<input type="text"/>	<input type="text" value="PRIMO"/>
(Edificio)	(Piano)

**Dati catastali dell'immobile**

Codice Comune Catast. Sezione (1) Foglio Particella Segue Particella (2) Tipo(3) Subalterno

I DATI SOPRA RICHIESTI SONO EVENTUALMENTE REPERIBILI NEI SEGUENTI DOCUMENTI: ATTO DI ACQUISTO IMMOBILE, DENUNCIA DI SUCCESSIONE (SE EREDITA'), DENUNCIA O COMUNCAZIONE ICI, VISURA CATASTALE DELL'IMMOBILE.  
(1) Compilare solo per immobili urbani e solo se presente.  
(2) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere "T" seguito dai 4 caratteri del denominatore.  
(3) Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani siti nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i valori: F = fondiaria - E = edificale.

**ATTENZIONE: se la sezione "Dati catastali dell'immobile" non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione. Barrare con "X" una sola casella.**

- Immobile non ancora iscritto al Catasto
- Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto
- FORNITURA TEMPORANEA DI SERVIZI

Firma dichiarante  
(timbro e firma del Legale rappresentante se intestatario diverso da persona fisica)

Data  
Giorno  Mese  Anno

**COPIA DA RESTITUIRE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATA E FIRMATA ALL'AZIENDA**



8003234593-0000000CCAT-77

# MODULO DI ATTIVAZIONE FORNITURA GAS

(parte a cura del cliente finale o incaricato)

Il sottoscritto AUTOMOBILE CLUB ITALIA residente in via MARSAIA n° 8  
 tel. \_\_\_\_\_ comune NOVA (prov.) NA cliente finale utilizzatore dell'impianto di utenza al servizio  
 dell'unità immobiliare situata nel Comune di NA via PAENTINA n° 1216  
 scala \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_ interno \_\_\_\_\_ di proprietà di (nome, cognome, indirizzo) \_\_\_\_\_

**DICHIARA CHE:**

- in data odierna è stata eseguita la verifica di attivazione dell'impianto di utenza da parte di personale incaricato da HERA;
- durante lo svolgimento della verifica:
  - tutti i rubinetti di intercettazione sono aperti, ad eccezione dei rubinetti di intercettazione posti immediatamente a monte degli apparecchi utilizzatori, che sono chiusi;
  - tutti gli apparecchi utilizzatori installati sono collegati;
  - tutte le predisposizioni sono munite di tappo;
  - l'impianto non è stato manomesso né alterato in alcun modo da parte del personale incaricato da HERA;

DICHIARA ALTRESÌ CHE per l'impianto di utenza si tratta della (barrare il caso di interesse):

CASI A	CASI B
<input type="checkbox"/> Attivazione di impianto di utenza nuovo o modificato	<input checked="" type="checkbox"/> Attivazione impianto di utenza non modificato (fornitura disattiva)
<input type="checkbox"/> Sostituzione contatore per diverso calibro (fornitura disattiva)	<input type="checkbox"/> Sostituzione contatore per diverso calibro (fornitura attiva)
<input type="checkbox"/> Spostamento contatore (fornitura attiva o disattiva)	<input type="checkbox"/> Riattivazione morosità <input type="checkbox"/> Riattivazione a seguito dispersione su impianto cliente
- si impegna a non aprire la valvola di intercettazione fino alla messa in servizio dell'impianto di utenza da parte dell'installatore;	- Il gas arriva regolarmente agli apparecchi utilizzatori (se contatore di classe $\geq$ G6);
- si impegna a non attivare l'impianto prima di aver ottenuto la Dichiarazione di Conformità sottoscritta dall'installatore.	- non sono riscontrabili anomalie degli apparecchi utilizzatori e dei relativi collegamenti (se contatore di classe $\geq$ G6);
	- non è percepibile odore di gas all'interno dell'edificio/abitazione (se contat. $\geq$ G6).

Ha assistito installatore abilitato incaricato dal Cliente  Sì  No Ditta: \_\_\_\_\_

(parte a cura dell'operatore incaricato da HERA)

L'operatore incaricato da HERA (Codice \_\_\_\_\_) GIANLUCA A. DICHIARA CHE:

la matricola del contatore è: 58415839 anno 2008 Classe contatore è: G 4 / Becchi \_\_\_\_\_ [mc/h \_\_\_\_\_]  
 il codice PDR (POD) è: \_\_\_\_\_ la lettura del contatore è: 5282 mc

È stato possibile individuare univocamente l'impianto di utenza oggetto di attivazione:  Sì  No

il cliente finale ha un Allegato E alla Del. AEEG n. 40/04 rilasciato in data \_\_\_\_\_ con  certificato  visura dei requisiti professionali dell'installatore

il cliente finale ha un rapp. di prova UNI 11137 rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ attestante che l'impianto in questione è "IDONEO AL FUNZIONAMENTO" senza limitazioni.

La verifica di attivazione è stata eseguita:  Sì  No fluido utilizzato:  Aria o gas inerte  Gas Naturale  GPL

Prova manometrica di durata pari a: 216 [minuti]  Prova volumetrica di durata pari a: \_\_\_\_\_ [minuti]

Strumento utilizzato: BK 11137 Strumento utilizzato: \_\_\_\_\_

P inizio [mbar] 67.2 P fine [mbar] 67.2  $\Delta$ P [mbar] 0 Portata [l/h] \_\_\_\_\_ Note: \_\_\_\_\_

Prova eseguita con contatore (modalità semplificata per riattivazione morosità) per 15' con valvola monte contatore:  Aperta  Chiusa

La prova di tenuta ha avuto esito positivo:  Sì  No **Allegati:**  Allegato E alla Del. AEEG n. 40/04  certificato o visura installatore  
 Rapporto di prova UNI 11137  Rapporto strumentale della prova di tenuta HERA

Eventuali anomalie riscontrate \_\_\_\_\_

LA FORNITURA È STATA ATTIVATA (CHIAVE N. \_\_\_\_\_)

LA FORNITURA NON È STATA ATTIVATA

DATA 13.09.12 ORA 10,30 L'OPERATORE incaricato da HERA (firma/id): \_\_\_\_\_

IL CLIENTE FINALE o suo INCARICATO (firma): \_\_\_\_\_

L'INSTALLATORE (firma): \_\_\_\_\_