PROCEDURA N°GIM0151C26

CIG N° BD53FB3077

DECISIONE DI CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE A 140.000 €

(ex art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Raimondo Zagami di Roma in data 9 luglio 2026, Repertorio n. 9249, Raccolta n. 5205;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

PREMESSO

- che con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 00180 del 12/08/2026 il Direttore CIANCIO FRANCESCO ha richiesto l'approvvigionamento dei lavori di sostituzione del climatizzatore a servizio del locale CED della Sede ACI PRA Cuneo sita in Via della Motorizzazione snc previa rimozione e conferimento a discarica autorizzata del condizionatore esistente con recupero vecchio gas e smaltimento.
  Le caratteristiche minime previste sono le seguenti:
  Fornitura e posa in opera di n.1 climatizzatore RZASG71MV1 R-32 Unità Esterna Monosplit marca Daikin modello Bluevolution Inverter Sky Air Advance-Series 24000 Btu Potenza Raffrescamento: 6,8 kW nominali (24.000 BTU). Potenza Riscaldamento: 7,5 kW nominali. Classe Energetica:Btu Potenzan raffrescamento e A+ in riscaldamento (a seconda dell'unità interna abbinata). Efficienza Stagionale: SEER 5,83 / EER 3,38. Alimentazione: Monofase, 220-240V, 50Hz. Pressione Sonora: 46 dBA in modalità nominale. Dimensioni (HxLxP): 770 x 900 x 320 mm. Peso: 60 kg. N° 01 FCAG71 Cassetta Round Flow SkyAir Alpha-Series 24000 Btu N° 01 PRC1HS2 Comando a filo. Libretto impianto per un importo massimo di euro 4.800,00 oltre IVA, tramite affidamento diretto;
- che la Direzione Richiedente, conformemente all'art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 s.m.i., ha richiesto che siano da eseguire esclusivamente a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, le prestazioni relative alla sostituzione di un condizionatore a

servizio del locale CED, ivi comprese tutte le opere necessarie alla installazione, la rimozione e lo smaltimento dell'esistente;
- che l'importo dell'affidamento rientra nel budget di spesa della Direzione Richiedente;
- che l'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs n. 36/2023, consente di procedere all'acquisizione con affidamento diretto dei lavori aventi importo inferiore a 150.000 € e di servizi e forniture aventi importo inferiore a 140.000 €;
- che il RUP è Pasquale De Vico.

CONSIDERANDO LE CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO DI SEGUITO RIPORTATE

Fornitore: MISTRAL IMPIANTI S.R.L./02792480044

Oggetto dell'affidamento: Sostituzione del climatizzatore a servizio del locale CED della Sede ACI UT Cuneo sita in Via della Motorizzazione snc

Importo dell'affidamento: Euro 4.800,00 oltre IVA

Durata dell'affidamento/Data di consegna: 30 giorni – 15/11/2026

TENUTO CONTO

- che per l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 € e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 €, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all'articolo 107 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- che il fornitore è stato individuato in quanto attuale manutentore con il vantaggio di conoscere gli impianti della Sede nel rispetto dei requisiti riportati al punto precedente;
- • che l'importo dell'affidamento è stato determinato sulla base dell'offerta presentata dal fornitore Soc. Mistral Impianti SRL che risulta congrua per essere stata comparata con listini di mercato, con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o con prezzi praticati ad altre amministrazioni;
- • che l'affidamento avviene nel rispetto delle procedure interne di ACI Informatica S.p.A.;
- • che il fornitore ha una documentata esperienza pregressa idonea all'esecuzione dei lavori di cui al presente affidamento;
- • che il fornitore ha sottoscritto apposita autodichiarazione con cui attesta il possesso dei requisiti di carattere generale;

Vista la presente proposta di decisione di contrarre e quanto riportato in narrativa che costituisce parte motiva e sostanziale del presente provvedimento

DISPONE

- l'affidamento dei lavori di sostituzione del climatizzatore a servizio del locale CED della Sede ACI UT Cuneo sita in Via della Motorizzazione snc, in favore di MISTRAL IMPIANTI S.R.L. per un importo pari a Euro 4.800,00 (oltre IVA) alle condizioni sopra riportate;
- che, ai sensi dell'art. 119, comma 2 D.Lgs. 36/2023 s.m.i., le lavorazioni riguardanti la sostituzione del climatizzatore a servizio del locale CED della Sede ACI UT Cuneo sita in Via della Motorizzazione snc, ivi comprese tutte le opere necessarie alla installazione, la rimozione e lo smaltimento dell'esistente, siano a cura esclusiva dell'aggiudicatario per i motivi di cui in premessa.

Il Direttore Generale

Ing. Mauro Minenna

Allegato:

- Documento tecnico economico

Mistral Impianti SRL

CONTATTO BOTTERO: 3281022102 P.IVA/CODICE FISCALE: 02792480044 SDI: USAL8PV

CONTATTO UFFICIO: 0172754010 SEDE: VIA DEL LAVORO, 17 - 12062 - CHERASCO (CN)

Technical partner SIEMENS

Spett. ACI Informatica

Ns. Rif. P. 0349-2026
Oggetto: Climatizzatore Ced Cuneo

Cherasco, 12 08 2026

Buongiorno,
con la presente ci pregiamo di presentare la nostra migliore offerta.
Rimaniamo a disposizione per eventuali richieste.
Il presente preventivo ha validità di 30gg e per l'accettazione dovrà essere timbrato, firmato e rimandato a: info@mistralimpianti.it

Colgo l'occasione per porgere
cordiali saluti,
il P.i.
Roberto Bottero

MISTRAL IMPIANTI Srl
Via Del Lavoro, 17
12062 CHERASCO (CN)
C.F. e P. IVA 02792480044
Tel. 0172.754010-0172.754011

Come da Vs. richiesta trasmettiamo l'offerta per fornitura e posa di:

N° 01 RZASG71MV1 R-32 Unità Esterna Monosplit Daikin Bluevolution Inverter Sky Air Advance-Series 24000 Btu

- **Potenza Raffrescamento: 6,8 kW** nominali (24.000 BTU).
- **Potenza Riscaldamento: 7,5 kW** nominali.
- **Classe Energetica:** Fino a **A++** in raffrescamento e **A+** in riscaldamento (a seconda dell'unità interna abbinata).
- **Efficienza Stagionale:** SEER **5,83** / EER **3,38**.
- **Alimentazione:** Monofase, **220-240V, 50Hz**.
- **Pressione Sonora: 46 dBA** in modalità nominale.
- **Dimensioni (HxLxP): 770 x 900 x 320 mm**.
- **Peso: 60 kg**.

N° 01 FCAG71 Cassetta Round Flow SkyAir Alpha-Series 24000 Btu
N° 01 PRC1HS2 Comando a filo
N° 01 smontaggio vecchio impianto e smaltimento
N° 01 recupero vecchio gas e smaltimento
N° 01 Lavaggio dei tubi esistenti

Libretto impianto

€ 4800

Firma per accettazione

……..

Firmato da Mauro Minenna
Data: 15/10/2026 16:16:07 CEST

Vistato da Stefano Carosi
Vistato da Francesco Ciancio