ID: CH1837832 **Pubblicato il:** 07/10/2026 09:43
Oggetto: 035625/2026 RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO ID: CH1835080
Stazione Appaltante: ACI LIVORNO SERVICE S.U.R.L. - ACI LIVORNO SERVICE SURL

Testo:

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
Stazione appaltante: ACI LIVORNO SERVICE S.U.R.L. - ACI LIVORNO SERVICE SURL
Gara: 035625/2026 FORNITURA FRANCO DESTINO CARBURANTE GPL AUTOTRAZIONE

ID CHIARIMENTO: CH1835080

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO
In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 05/10/2026 (ID CH1835080), finalizzata alla valutazione degli aspetti logistici ed economici della fornitura, si forniscono di seguito le informazioni di dettaglio suddivise per impianto:

1. Quantitativi medi per consegna (Drop Medio)
2. Frequenza dei rifornimenti

Impianto di Vicarello
Quantitativo medio per consegna: indicativamente compreso tra 10.000 e 15.000 litri.
Frequenza dei rifornimenti: mediamente 1 consegna a settimana. La frequenza è soggetta a variazioni in funzione dell'andamento effettivo delle vendite, delle conseguenti esigenze di stoccaggio e delle condizioni economiche di acquisto del prodotto.

Impianto di Venturina
Quantitativo medio per consegna: generalmente compreso tra 10.000 e 15.000 litri.
Frequenza dei rifornimenti: mediamente 1 consegna a settimana, flessibile in relazione ai volumi di vendita e al reintegro delle scorte.

Impianto di Livorno - Parco Levante
Quantitativo medio per consegna: stante la mancanza di una storicità annuale (apertura PV in data 10.04.2026) il quantitativo medio, correlato ai volumi operativi del punto vendita ancora in fase di stabilizzazione, al momento è stato indicativamente compreso tra 10.000 e 15.000 litri.
Frequenza dei rifornimenti: mediamente 2 consegne a settimana. Tale frequenza non ha carattere rigido e, a seconda del flusso di vendita e delle dinamiche di approvvigionamento, può ridursi anche a 1 sola consegna settimanale.

3. Capacità di stoccaggio
I serbatoi installati presso i singoli impianti oggetto dell'appalto presentano le seguenti caratteristiche:
Capacità nominale: 30.000 litri ciascuno.
Capacità utile di riempimento: circa 24.000 litri per serbatoio (valore massimo da considerare ai fini operativi e di sicurezza).

4. Accessibilità degli impianti e vincoli operativi
Non si riscontrano limitazioni o vincoli tecnici che possano ostacolare l'accesso delle autobotti. In particolare:
Assenza di ostacoli fisici: non sono presenti sagome limite di altezza, pali, strutture sospese o impedimenti viari tali da ostacolare i mezzi.
Spazi di manovra: i piazzali destinati alle operazioni di rifornimento risultano ampi e adeguati a consentire il posizionamento, la manovra e lo scarico in sicurezza da parte delle autobotti.
Resta inteso che tutte le operazioni di trasporto, posizionamento, movimentazione e scarico del GPL dovranno essere eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e trasporto di merci pericolose (ADR), unitamente all'osservanza delle procedure operative specifiche in vigore presso ciascun impianto.

Si ricorda che l'Operatore Economico ha la facoltà di eseguire il sopralluogo presso i luoghi di consegna delle forniture secondo quanto indicato all'art. 11 del Disciplinare di Gara, ovvero a titolo facoltativo e accedendo liberamente di persona nelle aree dei Punti Vendita Carburanti aperte al pubblico oppure a distanza.

Il RUP
Luca Francesco Baldi

Si prega di non rispondere a questa e-mail ma di utilizzare gli strumenti di messaggistica disponibili in piattaforma. Si informa che eventuali risposte alla presente mail non verranno lette.

ID: CH1835080
Oggetto: 035625/2026 Richiesta di chiarimento - Quantitativi di consegna, frequenza approvvigionamenti, capacità di stoccaggio e accessibilità impianti
Da: Operatore economico
Inviato il: 05/10/2026 10:20:29

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
Stazione appaltante: ACI LIVORNO SERVICE S.U.R.L. - ACI LIVORNO SERVICE SURL
Gara: 035625/2026 FORNITURA FRANCO DESTINO CARBURANTE GPL AUTOTRAZIONE

Al fine di poter valutare correttamente gli aspetti logistici ed economici della fornitura, si chiede cortesemente di fornire, per ciascun impianto oggetto dell'appalto, le seguenti informazioni:

1 - Quantitativo medio per consegna (drop medio) :quantitativo medio scaricato per singolo rifornimento negli ultimi 12 mesi.

2 - Frequenza dei rifornimenti: numero medio delle consegne effettuate negli ultimi 12 mesi.

3 - Capacità di stoccaggio: capacità dei serbatoi installati presso ciascun impianto, specificando, ove disponibile, la capacità utile e la capacità nominale.

4 - Accessibilità degli impianti: eventuali limitazioni, vincoli operativi o prescrizioni riguardanti l'accesso delle autobotti per l'esecuzione delle consegne.

Si ringrazia in anticipo,

Butangas SpA